



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32311.OC12.ПБ01.2092
(номер сертификата соответствия)

002820

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ООО «Юнилин». Юридический адрес: 606002, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 22. ИНН: 5249098593. ОГРН: 1085249007458.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

ООО «ЭкоПолимеры». Адрес места осуществления деятельности: Россия, 142440, Московская область, г.о. Богородский, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 86, ком. 1. ИНН: 5050065980. ОГРН: 1075050005580.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «Альянс Трейдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Трейдинг», Место нахождения: 347632, Ростовская область, Сальский р-н, г. Сальск, ул. Карла Маркса, д. 112. Телефон: +7 (863) 725-43-71. Адрес электронной почты: alliancestrading@info.ru, Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.OC12. Дата регистрации свидетельства: 01 апреля 2026 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Подложка «Тихий дом» торговых марок «QUICK-STEP» и «PERGO» из этиленвинилацетата, толщиной 2мм, плотностью от 80 до 100 кг/м³, выпускаемого по ТУ 22.21.41-001-81672649-2021 «Подложка под ламинат и паркетную доску».

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – ГЗ нормальногорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2 – умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п.11 (коэффициент дымообразующей способности составляет ДЗ – с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 (группа токсичности ТЗ – высокоопасные); ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП2 – слабораспространяющие).

Код ОКПД2
22.21.41
Код ТН ВЭД
3921190000

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ11.ПБ2958 от 10.06.2026 года. ИЛ «Альянс Трейдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Трейдинг», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ11 от 01.04.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции

Заявка № ПБ01.Н02092 от 27.05.2026 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н02092 от 27.05.2026 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC12.СМК01.3715 от 10.06.2026 года, выдан ОС ООО «Альянс Трейдинг» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC12» ТУ 22.21.41-001-81672649-2021 «Подложка под ламинат и паркетную доску».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.06.2026 г. по 10.06.2029г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ефремов В.Ю.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Зуев Г.А.